С

План тепловых сетей
М 1:500

Т1-ф325х7.0/ППУ450
Т2-ф325х7.0/ППУ450
– с системой ОДК
б монолитном ж/б канале разм.
2,615х0,9(h)/3,115х1,41(h)
т. 6–т. 17, L=4,15 м

Т1-ф325х7.0/ППУ450
Т2-ф325х7.0/ППУ450
– с системой ОДК
бесканально
т.т. 17–22, 23–24, L=35,44м

Т1-ф325х7.0/ППУ450
Т2-ф325х7.0/ППУ450
– с системой ОДК
бесканально в футляре
т. 22–т. 23, L=5,46 м

Т1-ф530х9.0/ППУ710х8.9
Т2-ф530х9.0/ППУ710х8.9
– с системой ОДК
бесканально в футляре
т.2–т. 3, L=5,63 м

Т1-ф530х9.0/ППУ710х8.9
Т2-ф530х9.0/ППУ710х8.9
– с системой ОДК
бесканально
т.3–т.5, L=4,17 м

Т1-ф530х9.0/ППУ710х8.9
Т2-ф530х9.0/ППУ710х8.9
– с системой ОДК
на опорах б монолитном ж/б
канале разм.2,83х2,0(h)/3,43х2,56(h)
т. 5–т. 15, L=222,97 м

Т1-ф530х9.0/СТЧ-Ф
Т2-ф530х9.0/СТЧ-Ф
на опорах б монолитном ж/б
канале разм.2,52х1,16(h)/3,12х1,68(h)
т. 16–т. 16А, L=2,55 м

Т1-ф325х7.0/СТЧ-Ф
Т2-ф325х7.0/СТЧ-Ф
на опорах б монолитном ж/б
канале разм.1,545х0,765(h)/
/2,045х1,175(h)
т. 25–т. 27, L=11,09 м

ТК №716
ТК №717
К 717/2 сущ.
К 717/1 сущ.
К 750 сущ.
К 716 сущ.
К 717 сущ.
ПРОЛЗ 1256
ПРОЛЗ 1256
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА
Граница землеотвода
Р-1
Р-2
Р-5
Р-16
Р-20
Р-40
ДК-2
137.55

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
"Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ"
ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ"
ОТДЕЛ ГОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ (ОПС)
Москва 125040 Ленинградский проспект, д 11 Тел/факс 8-499-257-50-39

Техническое заключение № 1316-18
о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве
от "16" марта 2018 года

Адрес работ: г.Москва, САО, 1-й Магистральный проезд, д.9
Проектная организация: ООО "МосЭнергоМонтаж"
Организация заказчик: ООО "Трилм"
Виды и объёмы работ:
Прокладка теплосети 2Ф325-2Ф530 длина 288,91 п.м
Водосток: Ø100-Ø400 длина 45,8 п.м
ПОС до 1 км
Примечание ОПС: к работам приступать после демонтажа зданий и инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ

Начальник группы по обработке проектной документации / Сизов О. В /
Инженер 1 категории. / Бузунов А. М. /

ПАО «МОЭК»
Служба подготовки условий подключения технических заданий и согласования проектов
Отдел согласования проектов
"16" 11 2016 г. № 5/11
Начальник отдела согласования проектов

Направляется на согласование теплосети Ф530ППУ б/т. т.1–т.2, 2 нитки ПВ от т.5, 17–24 и 25–27 по адресу: 1-й Магистральный проезд, д. 9, стр. 9 согласовано.

ПАО «МОЭК» Филиал №8 Отдел №8 Согласовано Сидоров Е.Н.

Участок т/с между камерами 717–717/1 по факту выполнен 2 дугозонным компенсатором

ПАО «МОЭК» Филиал №10 Предприятие № 10 «Магистральные тепловые сети» г. Москва, 3-я Хорошевская ул., дом 16, корп. 2 тел./факс 8 (499) 198-35-27 Жуков В.В. 9.06.17 г.

Согласовано ООО "Магистраль" Генеральный директор

Рассмотрено.
1. Направление тепловой 2Ду 500мм в ППУ изоляции в бумажной оболочке и трубе ПВ т. 1 – т. 16А согласовано
2. Направление тепловой 1Ду 400мм в ППУ изоляции в бумажной оболочке и трубе ПВ т. 17 – т. 24 согласовано
3. Направление т/с 2Ду 500мм в ППУ изоляции в бумажной оболочке и трубе ПВ т. 25 – т. 27 согласовано

Копии согласованы верны
Главный инженер /А.В. Суворов

ПАО «МОЭК» Филиал №8 Отдел №8 Согласовано Сидоров Е.Н.

ПАО «МОЭК» Филиал №10 Предприятие № 10 «Магистральные тепловые сети» г. Москва, 3-я Хорошевская ул., дом 16, корп. 2 тел./факс 8 (499) 198-35-27 Жуков В.В. 9.06.17 г.

Согласовано ООО "Магистраль" Генеральный директор

1-й Магистральный пр., 9
Инв. 1882, 5246.

По вопросу: прокладки тепловой сети по адресу: 1-й Магистральный пр., 9 район
2. ГУП МКС-Фили ОАО "МОЭСК" по адресу: ул. Бутырская, 69

на основании настоящего поручения до начала работ должно быть оформлено письмо-заявление МКС-филиала ОАО "МОЭСК", выданное ОАО "МОЭСК", по монтажу
3. Р... МКС-филиала ОАО "МОЭСК" тел./факс 499 2228888, 8 499 за сообщением за 12 часов до начала работ.
4. Данное ... соответствует рабочему проекту.

5. К земляным работам приступить строго в присутствии и по указанию представителя о-ла на месте.
6. Расстояние от подземной части канала тепловой до ствола дерева должно быть не менее 2 м.
Согласовано для тепловых сетей
1 квартал в объеме проекта.
№318 04.08.17. Бекмешов

Условные обозначения сетей:
теплотрасса
дренаж теплотрассы

Данный топографо-геодезический план смонтирован в электронном виде из заказа № 3/7769-16 от 17.11.2016 в 1-й части, выданной ГУП ООО "Мосэнергомонтаж" подтверждает полное соответствие данной геоосновы оригиналам, выданным ГУП "Мосгоргеотрест".
Главный инженер /А.В. Суворов

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 14.12.16

Срок действия инженерно-топографического плана – 3 года с момента изготовления (п.1.4., Раздел II постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №284-ПП «Об утверждении порядка оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве»)

Положение электрических кабелей проверено по материалам МКС ПАО "МОЭСК"
Дата: 14.12.2016г. Исполнитель: Пикунова Д. А.

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций обращаться по тел. (495) 614-54-39

Без печати ГУП "Мосгоргеотрест" недействителен. Использование другими организациями не допускается

Полевые работы	Отставнов П. Б.			
Камерал. работы	Воронова О. А.			
Полевые работы	Самойлова Н. О			
Корректор. топогр.	Корзунова С. В.			
Корректор. полевых	Рыжова Л.А.			
ГГР (Кр.лин.)	Тачка-Беум М. О			

Дата выпуска заказа: 26.12.2016

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН

МОСКОМАРХИТЕКТУРА ФГУП "Мосгоргеотрест"

Заказ № 3/7769-16 от 17.11.2016

Заказчик: ООО "Магистраль"

Наименование объекта:

Адрес объекта: г.Москва, САО, 1-й Магистральный проезд д. 9, стр.1, 6, 9, 2, 3,1', 12, 28, 4, 5, 7, 8, 10

Номенклатура: A-XI-92-15, A-XI-92-32, A-XII-32-03

Лист	Листов	Масштаб
1	1	1:500

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций

водопровод (высокое)
дренаж
газопровод
кабель МОСЭНЕРГО
кабель "телефонизация"
кабель МГС
кабель радио
воздухопровод
кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС
бронированный кабель связи
блочная канализация МОСЭНЕРГО
кабель телевидения
общий колодец
водосток
канализация
канализация
кабель МОСГОРСВЕТ
кабель ДС
кабель связи УПО
золотопровод
газопровод
телефон. канализация
волновод
кабельный коллектор МОСЭНЕРГО
бездействующая теплосеть
провалы

Условные обозначения линий градостроительного регулирования

границы территорий улично-дорожной сети
границы водных поверхностей
границы линий регулирования застройки, технических зон и сооружений магистралей
границы территорий гаражных кооперативов
границы зелёных зон
границы территорий памятников истории и культуры
границы территорий с особыми условиями использования
границы приближения погон
границы режимов градостроительной деятельности на территориях природного комплекса
границы источников подземных минеральных вод
границы памятников природы
границы участков зон санитарной охраны
границы взлетно-посадочных территорий
границы береговых полос
границы территорий гаражного комплекса
границы полосы отвода железных дорог
границы охранных зон памятников истории и культуры
границы особо охраняемых природных территорий
границы зон санитарной охраны
границы коммунальных зон
границы охранной зоны ансамбля Московского Кремля
границы зон охранного ландшафта
границы зон санитарно-защитных зон

							23/06-Р-2017-ИТС
							Заказчик ООО "Магистраль"
Изм.	К-во	Лист	№док.	Подп.	Дата		Адрес г.Москва, 1-й Магистральный проезд, 9
Разраб.		Елисеева					Чертежные материалы в сети
Проверил		Корниенков					
ГИП		Суворов					
Н. контр.		Зуркин					План тепловых сетей М 1:500

Стадия	Лист	Листов
РД	3	

ООО "Мосэнергомонтаж"